



Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany
Notifikovaný orgán - identifikačné číslo 1299
Autorizovaná osoba - registračné číslo SK03



SNAS
Reg. No. 009/P-018

SK - CERTIFIKÁT ZHODY SK03 - ZSV - 0263

V súlade so zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky MVRR SR č. 158/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z., sa potvrdzuje, že stavebný výrobok

Poistné ventily

typ.č.: TE-2848 DN 15 a DN 20; TE 2848A DN 15

určené pre zásobníkové ohrievače vody s pracovným pretlakom 0,6 MPa a max. pracovnou teplotou do 80 °C, ako zabezpečovacie zariadenie obmedzujúce zvýšenie tlaku vplyvom tepelnej expanzie vody,

uvádzaný na trh výrobcom

SLOVARM, a.s., Košická 52, 821 08 Bratislava

a vyrábaný vo výrobní

SLOVARM, a.s. prevádzka Myjava, kpt. M. Uhra 57/3, 907 01 Myjava

je výrobcom podrobený vnútropodnikovej kontrole a plánovaným skúškam vzoriek výrobku odoberaných vo výrobní v súlade s predpísaným plánom skúšok a autorizovaná osoba Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. vykonala počiatočné skúšky typu určených vlastností výrobku, počiatočnú inšpekciu výroby a vnútropodnikovej kontroly a vykonáva priebežné inšpekcie, hodnotenie a schvaľovanie vnútropodnikovej kontroly a kontrolné skúšky vzoriek odoberaných vo výrobní, na trhu alebo stavbe.

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia § 8a zákona a normy STN EN 1491: 2005


Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 89/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na výrobky určené na styk s vodou určenou na ľudskú spotrebu.

týkajúce sa vnútropodnikovej kontroly a vlastností výrobku, uvedených na rube certifikátu, ktoré majú vplyv na plnenie základných požiadaviek na stavby, sa uplatnili a výrobok spĺňa všetky predpísané požiadavky.

Tento certifikát, vydaný prvýkrát dňa 23.03.2007 ostáva v platnosti pokiaľ sa podmienky ustanovené uvedenými normami, alebo podmienky výroby vo výrobní alebo vnútropodnikovej kontroly významne nezmenia.



Piešťany 23.03.2007


Ing. Anna ONDRÁŠIKOVÁ
riaditeľka posudzovania zhody výrobkov

019349

Vlastnosti stavebného výrobku:

- konštrukcia a vyhotovenie
 - hydraulické vlastnosti
 - mechanické vlastnosti
-



Radec

