

T/S/U

Technický skúšobný ústav Pleštiny, š.p.
Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Pleštiny
Autorizovaná osoba - registračné číslo C15 03/1998



CERTIFIKÁT PREUKÁZANIA ZHODY

č. 4501C/03/0296/1/C/C03 zo dňa 12.11.2003

vydaný podľa ustanovenia § 21 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon) pre výrobok:

Radiátory a konvektory

Podlahové konvektory COIL

Konvektory rady P - bez ventilátora: COIL-P, COIL-PT, COIL-PO, COIL-PT80, COIL-PT180,
COIL-PT300, COIL-PW

Konvektory rady K - s ventilátorom (12 V): COIL-KT, COIL-KO, COIL-KT-1, COIL-KT-2,
COIL-KT-3, COIL-KO-2, COIL-MT, COIL-MO,
COIL-T60, COIL-T80

ČSK: 4501C

KP: 28.22.11

PCS: 7322

Výrobca:

MINIB SK s.r.o., Vajnorská 106, 831 04 Bratislava

33946712

IČO:

Miesto výroby:

MINIB SK s.r.o., Príemyselná 830/8, 804 01 Galanta

Platnosť certifikátu zhody: od 12.11.2003 do 15.10.2008

Tento výrobok bol podrobený postupu preukázania zhody podľa ustanovení §6 ods.1, písm.d) zákona. Podľa výsledku konania o certifikáciu preukázania zhody autorizovaná osoba týmto certifikátom zhody

preukazuje zhodu vlastností

stavebného výrobku s technickými špecifikáciami a právnymi predpismi uvedenými na rube tohoto certifikátu zhody.

Vnútroodniková kontrola uplatňovaná u výrobcu zabezpečuje, že výroba stavebného výrobku je v súlade s technickými špecifikáciami.

Údaje o vhodnosti použitia v stavbe:

Vo vykurovacích systémoch ústredného kúrenia s maximálnym pracovným tlakom vody 0,6 MPa a najvyššej pracovnej teploty 90 °C.


Tento certifikát je vystavený na základe správy o certifikácii preukázania zhody č.C03/03/0037/4501C/CC zo dňa 7.11.2003. Výrobca označí výrobok značkou zhody Cs/C03

Poučenie:

Proti tomuto certifikátu preukázania zhody je výrobca oprávnený podať na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky žiadosť o preskúmanie postupu a rozhodnutí autorizovanej osoby do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Tento certifikát preukázania zhody je možno rozmnožiť len vcelku, jeho časť len so súhlasom autorizovanej osoby.

v Pleštinách, dňa 12.11.2003



Ing. Ivan CVENGROŠ
vedúci autorizovanej osoby
a generálny riaditeľ ústavu

025941

Autorizovaná osoba CIS 03 vyhlasuje zhodu s týmito špecifikáciami a právnymi predpismi:
STN EN 442-1:2000, STN EN 442-2:2000, STN EN 442-3:2000

v týchto vlastnostiach:

- tepelný výkon
- bezpečnosť pri užívaní
- skúška tesnosti
- tlaková odolnosť
- katalogové údaje
- označenie a údaje na štítkoch

