

## VYHLÁSENIE O ZHODE

Podľa NV SR č. 576/2002 Z.z. do skupiny určených výrobkov podľa § 9 ods. 1 zákona patrí **tlakové zariadenie a zostava s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,5 bar**

- tlakovým zariadením sa rozumie nádoba, potrubie, bezpečnostné príslušenstvo, **tlakové príslušenstvo** prípadne prvky k nim pripojené, napríklad príruby, nadstavce, spojky, podpery, závesné oká, bezpečnostným príslušenstvom zariadenie určené na ochranu tlakového zariadenia pred prekročením dovolených hodnôt, ktoré zahŕňa:
  1. zariadenie na priame obmedzovanie tlaku, napríklad **poistný ventil**, prietržná membrána, vzperná tyč, riadený bezpečnostný systém na znižovanie tlaku

*Vyhlasenie o zhode vydáva zástupca výrobcu*

**Obchodné meno:** Watts Industries Deutschland GmbH

**Sídlo:** Godramsteiner Hauptstrasse 167  
76829 Landau Deutschland

*Ako vývozca výrobku*

**Názov:** Armatúry ústredného kúrenia - poistné ventily

**Typ:** SV / SVH 25, 30 DN 40-50  
PN 2,5 bar, 3,0 bar

**Označenie výrobcou:** 651 HN ( TÜV 516) číslo skúšobného protokolu ( 01 202 111-B-0027)

Vyhovuje smernici 97/23/EG ako i národnému predpisu AD 2000-A2/A4, TRD 421/721

**Výrobca: Krajina pôvodu:** Armaturenfabrik Gerhard Glötze KG, Robert-Mayer-Strasse 21,  
D-71636 Ludwigsburg

### **Popis a funkcia výrobku:**

Výrobok je vhodný na použitie do stavieb pre rozvody do vykurovacích a sanitárnych systémov do teploty 120°C a maximálny tlak do 1,0 Mpa

Detailný popis výrobku je uvedený v dodávanej dokumentácii k výrobku.

### **výrobca vyhlasuje, že**

- Uvedený výrobok je pri určenom použití bezpečný a sú prijaté opatrenia, ktorými je zabezpečená zhoda všetkých výrobkov uvádzaných na trh s technickou dokumentáciou so základnými požiadavkami nariadení vlády, ktoré sa na ne vzťahujú a požiadavkami technických predpisov.
- Moduly použité pre zhodu úradného dohľadu sú B+D
- Výrobky sú označené CE 0036
- Pri posudzovaní zhody boli použité:

**tieto technické normy:**


DIN 4751/1994 / verzia SV / SVH / SVH-E / SVM

04.05.2007

Dátum a miesto vydania vyhlásenia  
zodpovednej osoby

Ladislav Balvan

meno, priezvisko a podpis, pečiatka  
Watts Industries

  
Technická kancelária - SR  
Ladislav BALVAN  
013 15 Pačkov BO - okr. ŽILINA  
☎/fax: 041/5424 121